

Общество с ограниченной ответственностью
«Уфаэнергоучет»

тел. (347) 241-33-99, e-mail: metrology@ufaeu.ru

регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.310083

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о поверке № С-ГЕШ/02-02-2022/133329636

Действительно до 01.02.2023

Средство измерений Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200,
рег. № 31275-06

наименование, тип, модификация средств измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 1141

в составе —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с разделом 9 «Поверка» руководства по эксплуатации РЛПА.411218.003РЭ,
утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» и согласованным начальни-
ком ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Магазин электрического сопротивления Р4834, рег. № 11326-90,
зав. № 9205, 4 р.; Омметр цифровой Ц306, рег. № 10983-87, зав. № 0578, 4 р.; Калибратор-
вольтметр универсальный В1-28, рег. № 10759-86, зав. № 0188, ~U 3 р..

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 22 °С,
относительная влажность воздуха 43 %, атмосферное давление 99,8 кПа.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 133329636

Знак поверки:



Начальник лаборатории
должность руководителя или уполномоченного лица


подпись

Галимов Айрат Ишдавлетович
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Мальшев Леонид Николаевич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 02.02.2022