

Общество с ограниченной ответственностью
«Уфаэнергоучет»

тел. (347) 241-33-99, e-mail: metrology@ufaeu.ru

регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.310083

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о поверке № С-ГЕШ/02-03-2022/140495269

Действительно до 01.03.2023

Средство измерений Измеритель сопротивления заземления М416,
рег. № 2746-71

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 452042

в составе —

поверено **в полном объеме**

наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ГОСТ 8.409-81 «ГСИ. Омметры. Методика и средства поверки».

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Магазин электрического сопротивления Р4834, рег. № 11326-90,
зав. № 9205, 4 р.

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 22 °С,
относительная влажность воздуха 48 %, атмосферное давление 100,8 кПа.

перечень влияющих факторов, оговоренных в документе № методика поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 140495269

Знак поверки:



Начальник лаборатории
должность руководителя или уполномоченного лица

подпись

Галимов Айрат Ишдавлетович
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Ахметьянова Азиза Шакировна
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 02.03.2022